

Département de l'Essonne

Commune de Janvry



Révision du Plan Local d'Urbanisme

7.1 Annexes sanitaires – Notice sanitaire


Document arrêté en Conseil Municipal en date du 18/12/2023

STEP 2022

STEP exploitées en Régie par le Syndicat de l'Orge

STEP Mulleron

- Date de mise en service : octobre 2013
- Capacité nominale : 240 EH
- Débit de référence : 37,5 m³/j
- Filière de traitement : Filtre planté de roseaux
- ➔ 7 785 m³ d'eaux usées ont été filtrées sur l'année 2022



STEP La Brosse

- Date de mise en service : Octobre 2015
- Capacité nominale : 170 EH
- Débit de référence : 25,5 m³/j
- Filière de traitement : Filtre planté de roseaux
- ➔ 5 282 m³ d'eau usées ont été traitées sur l'année 2022

